

# ZERTIFIKAT

## Zulassungsempfehlung für: Einzelteile zu Entwässerungssystem Grauguss

Nummer	<b>19031.1</b>
Laufzeit	01.01.2021 – 31.12.2025; ausgestellt am 20.01.2021
Inhaber	Swissframe AG, 3053 Münchenbuchsee
Produkt	Guss-Einlaufstück links, Nr. 16-003
Anwendung	B = innerhalb des Gebäudes
Grundlage	R 592 012-3:2015 und EN 877
Prüfinstitut	HLK Stuttgart, Deutschland
Marke / Typ	Swissframe
Dimensionen	DN 100 = Fallstrang, DN 90 = Klosett, DN 63 = Waschtisch, Badewanne, Dusche
Beschichtung	voll vernetzte Epoxyd-Beschichtung
Farbe	Schwarz, RAL 9005
Verbindungen	geprüft unter Verwendung von Stahl-Briden mit Elastomer-Dichtung der Produzenten St. Gobain, Geberit und Düker
Dichtungen	Siehe Verbindungen
Prüfberichte	S.20.P.355.SWF

Qplus hat die von akkreditierten Prüfinstituten erstellten Berichte und weitere vom Inhaber eingereichte Unterlagen geprüft und festgestellt, dass die vorstehend genannten Produkte den Vorgaben der Normen und den übrigen Anforderungen gemäss den anwendbaren Qplus Richtlinien entspricht.

Qplus kann aufgrund der Beurteilung den interessierten Bauherren, Planern und Verwendern empfehlen, diese Produkte für die Verwendung zuzulassen. Diese Produkte erfüllen bei korrekter Planung und Verarbeitung die Ziele der schweizerischen Gewässerschutzvorschriften.